

# 施設カルテ

## 【基本情報】

				報告日	自動計算
				2025/7/29	
資産番号	1-(3)-1	施設用途	図書館	施設構造	01.鉄筋コンクリート造
主幹部署	図書館	地区区分	飯能地区	所在地	飯能市山手町19-5
施設名称	飯能市立図書館	建物名称	飯能市立図書館	建築年度(年)	2013
建築面積(㎡)	2,138.43	延床面積(㎡)	2,712.46	耐用年数(年)	50
階建/階	地上2階	建物取得価額(円)	897,900,000	公債残高	0
用途地域	第一種住居地域	建ぺい率(%)	60%	容積率(%)	200%
敷地面積(㎡)	6,291.85	貸室面積(㎡)	-	部屋数(室)	-
営業時間	火～金9:30～19:00 土・日・祝日9:30～18:00	休日	月曜日・最終金曜日(祝日の場合開館)、年末年始、特別整理期間	駐車場(台)	78
身障者用トイレ	有	手すり	有	スロープ	無
自動ドア	有	点字ブロック	有	車いす用エレベーター	有
自然エネルギー	有	屋上・壁面緑化	無	LED化	有
アスベスト	無	アスベスト対策完了日	-	冷暖房設備	有
耐震基準	【新耐震基準】 (昭和56年6月以降建築)	代替電源設備	無	調理設備	無
耐震補強実施	不要	通信設備	有	入浴設備	無
耐震診断完了日	-	避難所指定	無	計画収容人数(人)	-
耐震補強完了日	-	備蓄倉庫	無	運営方法	直営(市)
正規職員(人)	11	会計年度任用職員(人)	14	指定管理者等従業員(人)	0
設置目的	図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資することを目的とする				

## 【歳入】

(単位:円)

科目	令和4	令和5	令和6
使用料	180,746	177,945	184,689
手数料	0	0	0
指定管理者使用料収入	0	0	0
補助金	0	0	0
交付金	1,225,000	729,000	1,634,059
負担金	0	0	0
その他収入	0	0	0
歳入合計	1,405,746	906,945	1,818,748

## 【歳出】

(単位:円)

科目	令和4	令和5	令和6
光熱水費(ガス)	4,260,258	4,621,737	4,792,207
光熱水費(水道)	496,194	775,758	803,957
光熱水費(電気)	7,793,604	7,131,956	7,856,136
修繕料(施設)	1,506,615	3,240,710	5,568,970
修繕料(備品)	0	0	0
備品購入費	0	0	0
委託料	17,033,480	16,948,680	17,312,020
手数料	54,200	71,500	27,500
使用料・賃借料	157,530	133,770	140,946
補助金・負担金	0	0	0
その他支出	288,087	382,079	247,349
人件費	114,289,360	115,786,880	130,384,360
歳出合計	145,879,328	149,093,070	167,133,445

## 【利用状況】

年度	令和4	令和5	令和6
営業日数(日)	296	281	300
施設利用人数(人)	137,384	146,953	164,989
1日当たり施設利用人数(人/日)	464	523	550

# 施設カルテ

## 【基本情報】

					自動計算
				報告日	2025/7/29
資産番号	1-(3)-2	施設用途	図書館	施設構造	06.木造
主幹部署	図書館	地区区分	飯能地区	所在地	飯能市稲荷町25-8
施設名称	飯能市立こども図書館	建物名称	飯能市立こども図書館	建築年度(年)	1997
建築面積(m <sup>2</sup> )	416.30	延床面積(m <sup>2</sup> )	634.47	耐用年数(年)	24
階建/階	地上2階	建物取得価額(円)	320,330,000	公債残高	0
用途地域	第二種低層住居専用地域	建ぺい率(%)	60%	容積率(%)	100%
敷地面積(m <sup>2</sup> )	1,393.63	貸室面積(m <sup>2</sup> )	-	部屋数(室)	-
営業時間	9:00~17:00	休日	月曜日・最終金曜日(祝日の場合閉館)、年末年始、特別整理期間	駐車場(台)	18
身障者用トイレ	有	手すり	有	スロープ	有
自動ドア	有	点字ブロック	有	車いす用エレベーター	有
自然エネルギー	無	屋上・壁面緑化	無	LED化	有
アスベスト	無	アスベスト対策完了日	-	冷暖房設備	有
耐震基準	【新耐震基準】 (昭和56年6月以降建築)	代替電源設備	無	調理設備	無
耐震補強実施	不要	通信設備	有	入浴設備	無
耐震診断完了日	-	避難所指定	無	計画収容人数(人)	-
耐震補強完了日	-	備蓄倉庫	無	運営方法	直営(市)
正規職員(人)	0	会計年度任用職員(人)	3	指定管理者等従業員(人)	0
設置目的	図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資することを目的とする				

## 【歳入】

(単位:円)

科目	令和4	令和5	令和6
使用料	35,872	32,928	33,018
手数料	0	0	0
指定管理者使用料収入	0	0	0
補助金	0	0	0
交付金	0	0	50,941
負担金	0	0	0
その他収入	0	0	0
歳入合計	35,872	32,928	83,959

## 【歳出】

(単位:円)

科目	令和4	令和5	令和6
光熱水費(ガス)	0	0	0
光熱水費(水道)	51,807	61,834	98,143
光熱水費(電気)	1,873,666	1,793,064	1,917,798
修繕料(施設)	248,160	2,788,500	606,200
修繕料(備品)	0	0	0
備品購入費	0	0	0
委託料	3,475,249	6,343,751	4,421,012
手数料	65,560	113,300	71,500
使用料・賃借料	401,120	399,800	399,800
補助金・負担金	0	0	0
その他支出	124,801	165,722	164,225
人件費	5,335,040	5,688,320	8,023,040
歳出合計	11,575,403	17,354,291	15,701,718

## 【利用状況】

年度	令和4	令和5	令和6
営業日数(日)	296	283	300
施設利用人数(人)	33,629	38,423	51,341
1日当たり施設利用人数(人/日)	114	136	171

# 施設カルテ

## 【基本情報】

				報告日	自動計算
資産番号	1-(3)-3	施設用途	図書館	2025/7/29	
主幹部署	図書館	地区区分	飯能地区	施設構造	01.鉄筋コンクリート造
施設名称	旧市立図書館	建物名称	旧市立図書館	所在地	飯能市仲町28-1
建築面積(㎡)		延床面積(㎡)	918.43	建築年度(年)	1974
階建/階	地上2階地下1階建	建物取得価額(円)	165,317,400	耐用年数(年)	50
用途地域	第一種住居地域	建ぺい率(%)	60%	公債残高	0
敷地面積(㎡)	543.00	貸室面積(㎡)		容積率(%)	200%
営業時間	閉鎖	休日		部屋数(室)	
身障者用トイレ		手すり		駐車場(台)	
自動ドア		点字ブロック		スロープ	
自然エネルギー		屋上・壁面緑化		車いす用エレベーター	
アスベスト		アスベスト対策完了日		LED化	
耐震基準		代替電源設備		冷暖房設備	
耐震補強実施		通信設備		調理設備	
耐震診断完了日		避難所指定		入浴設備	
耐震補強完了日		備蓄倉庫		計画収容人数(人)	
正規職員(人)	0	会計年度任用職員(人)	0	運営方法	
設置目的					

## 【歳入】

(単位:円)

科目	令和4	令和5	令和6
使用料	600	600	600
手数料	0	0	0
指定管理者使用料収入	0	0	0
補助金	0	0	0
交付金	0	0	0
負担金	0	0	0
その他収入	0	0	0
歳入合計	600	600	600

## 【歳出】

(単位:円)

科目	令和4	令和5	令和6
光熱水費(ガス)	0	0	0
光熱水費(水道)	0	0	0
光熱水費(電気)	0	0	0
修繕料(施設)	0	0	0
修繕料(備品)	0	0	0
備品購入費	0	0	0
委託料	225,500	199,650	150,194
手数料	0	0	0
使用料・賃借料	0	0	0
補助金・負担金	0	0	0
その他支出	7,357	9,415	9,640
人件費	0	0	0
歳出合計	232,857	209,065	159,834

## 【利用状況】

年度	令和4	令和5	令和6
営業日数(日)	0	0	0
施設利用人数(人)	0	0	0
1日当たり施設利用人数(人/日)	-	-	-

【その他】

改修	改修の場所	完了年月日	改修費用(円)	改修内容
	飯能市立図書館	令和4年10月3日	1,225,180円	冷暖房設備修繕
	飯能市立図書館	令和5年12月25日	1,848,000円	仮設高圧ケーブル引込み修繕
	飯能市立図書館	令和7年1月6日	2,420,000円	開架閲覧室非常照明取替え修繕
	飯能市立図書館	令和7年2月27日	2,695,000円	高圧気中開閉器等取替え修繕
	飯能市立こども図書館	令和5年10月25日	1,991,000円	受変電設備高圧開閉装置ほか修繕
	飯能市立こども図書館	令和6年12月24日	340,000円	エレベータードア駆動用ベルト等交換修繕
	飯能市立こども図書館	令和7年2月27日	266,200円	多目的トイレ大便器交換修繕
劣化状態	不具合の場所	不具合の箇所	不具合の状況	
	飯能市立図書館	事務室	事務室の自動ドア故障	
	飯能市立図書館	駐車場ほか外構	排水設備の不良による浸水	
	飯能市立図書館	排煙窓	排煙窓の一部開閉不良	
	飯能市立図書館	冷温水発生機用設備	冷温水発生機用遠隔スイッチ及び薬注装置の故障	
	飯能市立図書館・飯能市立こども図書館	照明	蛍光灯の製造廃止に伴い館内照明をLED化する必要がある	
	飯能市立こども図書館	2階バルコニー	手すりの老朽化	
	飯能市立こども図書館	高圧ケーブル	高圧ケーブルの劣化	
	飯能市立こども図書館	1階トイレ	下水が詰まりやすい	
	飯能市立こども図書館	給水ポンプ	タンクに傾きが生じている	
	特記事項（個別施設計画を踏まえ担当者として特に取り組んだこと）			
施設管理の質を向上するため、日常点検等を行い不具合箇所の早期発見に努めた。				
懸念事項、施設の方向性				
施設の経年劣化に伴い、修繕箇所が多くなっている。安全性に配慮しつつ施設の長寿命化を図っていく。				