

施設カルテ

【基本情報】

				報告日	自動計算
資産番号	1-(4)-1	施設用途	博物館	2025/12/24	
主幹部署	博物館	地区区分	飯能地区	施設構造	01.鉄筋コンクリート造
施設名称	飯能市立博物館	建物名称	博物館	所在地	飯能258-1
建築面積(㎡)	1,165.99	延床面積(㎡)	1,497.27	建築年度(年)	1988
階建/階	地上2階	建物取得価額(円)	439,500,000	耐用年数(年)	50
用途地域	第一種低層住居専用地域	建ぺい率(%)	50%	公債残高	0
敷地面積(㎡)	3,626.12	貸室面積(㎡)	62.78	容積率(%)	80%
営業時間	9:00~17:00	休日	月曜、祝日の翌日、年末年始	部屋数(室)	10
身障者用トイレ	有	手すり	有	駐車場(台)	12
自動ドア	有	点字ブロック	無	スロープ	無
自然エネルギー	無	屋上・壁面緑化	無	車いす用エレベーター	無
アスベスト	無	アスベスト対策完了日	-	LED化	有
耐震基準	【新耐震基準】 (昭和56年6月以降建築)	代替電源設備	無	冷暖房設備	有
耐震補強実施	不要	通信設備	有	調理設備	無
耐震診断完了日	-	避難所指定	無	入浴設備	無
耐震補強完了日	-	備蓄倉庫	無	計画収容人数(人)	-
正規職員(人)	4	会計年度任用職員(人)	4	運営方法	直営(市)
設置目的	地域の歴史等に関する資料を収集し、保管し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究等に資するために必要な事業を行い、あわせてこれらの資料に関する調査研究をすることを目的とする				

【歳入】

(単位:円)

科目	令和4	令和5	令和6
使用料	2,790	14,137	13,574
手数料	0	0	0
指定管理者使用料収入	0	0	0
補助金	2,970,000	303,000	0
交付金	0	0	0
負担金	0	0	0
その他収入	499,563	562,100	440,185
歳入合計	3,472,353	879,237	453,759

【歳出】

(単位:円)

科目	令和4	令和5	令和6
光熱水費(ガス)	0	0	0
光熱水費(水道)	163,236	150,865	148,659
光熱水費(電気)	3,181,646	2,909,013	3,163,348
修繕料(施設)	544,500	187,000	212,850
修繕料(備品)	23,760	91,700	0
備品購入費	0	0	0
委託料	3,511,263	3,589,098	3,753,148
手数料	0	0	0
使用料・賃借料	84,710	87,570	85,506
補助金・負担金	0	0	0
その他支出	3,099,653	133,423	147,856
人件費	39,506,080	39,914,640	44,324,080
歳出合計	50,114,848	47,063,309	51,835,447

【利用状況】

年度	令和4	令和5	令和6
営業日数(日)	295	300	298
施設利用人数(人)	29,041	30,526	30,017
1日当たり施設利用人数(人/日)	98	102	101

【その他】

	完了年月日	改修費用(円)	改修内容
改修	平成29年12月28日	49,869,000円	常設展示改装
	令和1年11月15日	3,410,000円	学習研修室・図書室の空調設備改修
	令和2年2月28日	3,960,000円	高圧機器(変圧器・コンデンサ)更新
	令和3年2月26日	23,650,000円	歴史展示室、特別展示室、展示ホールの空調設備改修
	令和3年2月28日	1,265,000円	管理室の空調設備改修
	令和3年2月28日	1,210,000円	学芸研究室の空調設備改修
	令和4年6月23日	1,595,000円	整理室の空調設備改修
	令和4年9月20日	1,375,000円	荷解室の空調設備改修
劣化状態	不具合の箇所	不具合の状況	
	<small>洋書室、2階エレベーター前、展示ホール、1階スロープ</small>	雨漏り(屋上及びエントランスの防水劣化)	
	館内照明	蛍光灯の製造終了に伴うLED化が進んでいない	
	外壁	タイルにひび割れ	
特記事項 (個別施設計画を踏まえ担当者として特に取り組んだこと)			
誘導灯等の老朽設備の改修に努めた。			
懸念事項、施設の方向性			
施設老朽化に伴い、修繕箇所が増加している。また、収蔵庫の狭隘化も課題となっている。今後、計画的な修繕と収蔵スペースの確保を図っていく。			