

陰イオン界面活性剤測定結果

採取日:R5.5.18(前回:R4.5.20)

河川名	調査地点名	陰イオン界面活性剤(mg/l)	
		前回	今回
入間川	中郷橋下	< 0.1	< 0.1
	弁天河原	< 0.1	< 0.1
	開運橋下	< 0.1	< 0.1
	上赤沢バス折返場下	< 0.1	< 0.1
	小岩井取水堰下	< 0.1	< 0.1
	割岩橋下	< 0.1	< 0.1
	阿岩橋下	< 0.1	< 0.1
高麗川	坂石橋下	< 0.1	< 0.1
	東吾野橋下	< 0.1	< 0.1
成木川	清川橋下	< 0.1	< 0.1
中藤川	一ノ瀬橋下	< 0.1	< 0.1

◎陰イオン界面活性剤(MBAS)

全地点で水道水質基準の基準値を満たした。

※ 水道水質に関する基準(水道法第4条より)

陰イオン界面活性剤(MBAS)

0.2mg/l以下