令和8年度飯能市一般廃棄物新最終処分場維持管理記録

1. 埋め立てた廃棄物の種類及び数量(t)

種　　類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
し尿処理残渣	0.27												0.27
薬剤処理したばいじん	−												0.00
水処理施設砂礫	−												0.00
焼却残渣	−												0.00
覆土	−												0.00

2. 堰堤、遮水工、調整池及び浸出液処理設備点検状況

点検した日	毎　日
異常の有無	無

3. 残余埋立容量

測定した日	平成26年2月
測定結果　(m^3)	71,316

4. 放流水、地下水等の水質検査結果

令和8年4月～令和8年9月

新最終処分場の放流水は、平成30年4月より、河川放流から公共下水道放流に切り替えています。

測定日	4月13日																	放流水計画水質
項　目　＼　測定場所	放流水	観測井		放流水	観測井		放流水	観測井		放流水	観測井		放流水	観測井		放流水	観測井	
		下流	上流		下流	上流		下流	上流		下流	上流		下流	上流		下流	上流	
pH測定時水温(採水時)　(℃)	16.8	14.2	16.0																−
水素イオン濃度　(pH)	7.5	7.1	7.0																5.8～8.6
生物化学的酸素要求量(BOD)　(mg/L)	<1.0	<1.0	−																25以下
化学的酸素要求量(COD)　(mg/L)	<1.0	1.6	−																−
浮遊物質量(SS)　(mg/L)	<1.0	<1.0	−																60以下
大腸菌群数　(CFU/mL)	<1	<1	−																−
ケルダール窒素　(mg/L)	0.1	0.2	−																−
亜硝酸性窒素　(mg/L)	<0.1	<0.1	−																−
硝酸性窒素　(mg/L)	2.5	0.9	−																−
アンモニア性窒素　(mg/L)	<0.1	<0.1	−																−
全窒素　(mg/L)	2.6	1.1	−																120以下
全燐　(mg/L)	<0.1	<0.1	−																16以下
ダイオキシン類　(pg-TEQ/L)	−	−	−																10以下

令和8年10月～令和9年3月

測定日																		放流水計画水質
項　目　＼　測定場所	放流水	観測井		放流水	観測井		放流水	観測井		放流水	観測井		放流水	観測井		放流水	観測井	
		下流	上流		下流	上流		下流	上流		下流	上流		下流	上流		下流	上流	
pH測定時水温(採水時)　(℃)																			−
水素イオン濃度　(pH)																			5.8～8.6
生物化学的酸素要求量(BOD)　(mg/L)																			25以下
化学的酸素要求量(COD)　(mg/L)																			−
浮遊物質量(SS)　(mg/L)																			60以下
大腸菌群数　(CFU/mL)																			−
ケルダール窒素　(mg/L)																			−
亜硝酸性窒素　(mg/L)																			−
硝酸性窒素　(mg/L)																			−
アンモニア性窒素　(mg/L)																			−
全窒素　(mg/L)																			120以下
全燐　(mg/L)																			16以下
ダイオキシン類　(pg-TEQ/L)																			10以下

令和7年度飯能市一般廃棄物新最終処分場維持管理記録

1. 埋め立てた廃棄物の種類及び数量(t)

種　　類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
し尿処理残渣	－	0.23	0.18	0.26	－	－	0.31	0.37	－	0.23	－	0.31	1.89
薬剤処理したばいじん	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00
水処理施設砂礫	－	－	－	－	－	1.08	－	－	－	－	1.92	－	3.00
焼却残渣	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00
覆土	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00

2. 堰堤、遮水工、調整池及び浸出液処理設備点検状況

点検した日	毎　日
異常の有無	無

3. 残余埋立容量

測定した日	平成26年2月
測定結果　(m^3)	71,316

4. 放流水、地下水等の水質検査結果

令和7年4月～令和7年9月

新最終処分場の放流水は、平成30年4月より、河川放流から公共下水道放流に切り替えています。

測定日	4月7日			5月19日			6月2日			7月7日			8月18日			9月8日			放流水計画水質
項　目　＼　測定場所	放流水	観測井		放流水	観測井		放流水	観測井		放流水	観測井		放流水	観測井		放流水	観測井		
		下流	上流		下流	上流		下流	上流		下流	上流		下流	上流		下流	上流	
pH測定時水温(採水時)　(℃)	9.3	13.0	15.2	19.7	15.2	16.2	19.7	16.8	16.7	27.6	18.2	17.3	28.4	19.2	16.8	27.6	20.0	18.2	－
水素イオン濃度　(pH)	8.2	7.1	6.8	7.9	7.0	6.7	8.0	7.0	6.8	7.8	7.0	6.8	7.9	7.2	7.1	7.9	7.1	6.9	5.8～8.6
生物化学的酸素要求量(BOD)　(mg/L)	<1.0	1.3	－	1.4	1.0	－	1.2	1.3	－	<1.0	<1.0	－	<1.0	<1.0	－	<1.0	<1.0	－	25以下
化学的酸素要求量(COD)　(mg/L)	<1.0	1.8	－	1.1	1.6	－	<0.1	2.7	－	<1.0	2.2	－	<1.0	1.7	－	<1.0	2.2	－	－
浮遊物質量(SS)　(mg/L)	<1.0	<1.0	－	<1.0	<1.0	－	<1.0	<1.0	－	<1.0	<1.0	－	<1.0	<1.0	－	<1.0	<1.0	－	60以下
大腸菌群数　(CFU/mL)	<1	<1	－	<1	<1	－	<1	<1	－	<1	<1	－	<1	<1	－	<1	<1	－	－
ケルダール窒素　(mg/L)	0.2	0.2	－	0.2	0.2	－	<0.1	0.2	－	0.1	0.1	－	0.1	0.1	－	0.1	0.2	－	－
亜硝酸性窒素　(mg/L)	<0.1	<0.1	－	<0.1	<0.1	－	<0.1	<0.1	－	<0.1	<0.1	－	<1.0	<0.1	－	<1.0	<0.1	－	－
硝酸性窒素　(mg/L)	2.3	1.0	－	0.5	0.4	－	0.2	0.3	－	0.3	0.2	－	0.4	0.1	－	1.1	1.5	－	－
アンモニア性窒素　(mg/L)	<0.1	<0.1	－	<0.1	<0.1	－	<0.1	<0.1	－	<0.1	<0.1	－	<0.1	<0.1	－	<0.1	<0.1	－	－
全窒素　(mg/L)	2.5	1.2	－	0.7	0.6	－	0.2	0.5	－	0.4	0.3	－	0.5	0.2	－	1.2	1.7	－	120以下
全燐　(mg/L)	1.8	<0.1	－	1.9	<0.1	－	1.9	<0.1	－	0.1	<0.1	－	<0.1	<0.1	－	<0.1	<0.1	－	16以下
ダイオキシン類　(pg-TEQ/L)	－	－	－	－	－	－	0.00022	0.024	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10以下

令和7年10月～令和8年3月

測定日	10月20日			11月10日			12月8日			1月19日			2月9日			3月9日			放流水計画水質
項　目　＼　測定場所	放流水	観測井		放流水	観測井		放流水	観測井		放流水	観測井		放流水	観測井		放流水	観測井		
		下流	上流		下流	上流		下流	上流		下流	上流		下流	上流		下流	上流	
pH測定時水温(採水時)　(℃)	20.5	19.0	17.0	16.8	17.8	15.6	11.2	14.3	14.5	8.7	13.3	13.3	4.3	13.8	13.2	11.2	12.8	12.1	－
水素イオン濃度　(pH)	7.9	7.3	7.2	7.9	7.2	6.8	7.0	7.4	6.9	7.8	7.1	6.8	7.8	7.0	7.0	8.4	7.4	6.7	5.8～8.6
生物化学的酸素要求量(BOD)　(mg/L)	<1.0	<1.0	－	<1.0	1.1	－	<1.0	<1.0	－	1.2	<1.0	－	<1.0	<1.0	－	<1.0	<1.0	－	25以下
化学的酸素要求量(COD)　(mg/L)	<1.0	2.7	－	<1.0	3.2	－	2.5	3.6	－	<1.0	1.4	－	1.1	4.5	－	1.0	1.8	－	－
浮遊物質量(SS)　(mg/L)	<1.0	4.4	－	<1.0	3.6	－	6.8	1.6	－	<1.0	2.4	－	<1.0	67.6	－	<1.0	<1.0	－	60以下
大腸菌群数　(CFU/mL)	<1	<1	－	<1	<1	－	<1	<1	－	<1	<1	－	<1	<1	－	<1	<1	－	－
ケルダール窒素　(mg/L)	<0.1	0.3	－	0.2	0.2	－	0.2	0.3	－	0.2	0.1	－	0.6	0.2	－	0.1	0.2	－	－
亜硝酸性窒素　(mg/L)	<0.1	<0.1	－	<0.1	<0.1	－	<0.1	<0.1	－	<0.1	<0.1	－	<0.1	<0.1	－	<0.1	<0.1	－	－
硝酸性窒素　(mg/L)	0.7	<0.1	－	1.1	<0.1	－	2.0	<0.1	－	4.0	0.3	－	4.3	0.3	－	1.2	1.4	－	－
アンモニア性窒素　(mg/L)	<0.1	<0.1	－	<0.1	<0.1	－	<0.1	<0.1	－	<0.1	<0.1	－	<0.1	<0.1	－	<0.1	<0.1	－	－
全窒素　(mg/L)	0.7	0.3	－	1.3	0.2	－	2.2	0.3	－	4.2	0.4	－	4.9	0.5	－	1.3	1.6	－	120以下
全燐　(mg/L)	<0.1	<0.1	－	<0.1	<0.1	－	<0.1	<0.1	－	<0.1	<0.1	－	0.3	0.1	－	1.4	<1.0	－	16以下
ダイオキシン類　(pg-TEQ/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10以下

令和6年度飯能市一般廃棄物新最終処分場維持管理記録

1. 埋め立てた廃棄物の種類及び数量(t)

種　　類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
し尿処理残渣	0.18	0.37	－	0.34	0.38	－	0.25	－	0.34	0.32	－	0.25	2.43
薬剤処理したばいじん	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00
水処理施設砂礫	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.94	1.94
焼却残渣	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00
覆土	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00

2. 堰堤、遮水工、調整池及び浸出液処理設備点検状況

点検した日	毎　日
異常の有無	無

3. 残余埋立容量

測定した日	平成26年2月
測定結果　(m^3)	71,316

4. 放流水、地下水等の水質検査結果

令和6年4月～令和6年9月

新最終処分場の放流水は、平成30年4月より、河川放流から公共下水道放流に切り替えています。

測定日	4月8日			5月13日			6月3日			7月8日			8月19日			9月9日			放流水計画水質
測定結果が得られた日	4月17日			5月21日			6月19日			7月18日			8月27日			9月19日			
項　目　＼　測定場所	放流水	観測井		放流水	観測井		放流水	観測井		放流水	観測井		放流水	観測井		放流水	観測井		
		下流	上流		下流	上流		下流	上流		下流	上流		下流	上流		下流	上流	
pH測定時水温(採水時)　(℃)	15.6	14.2	17.0	19.2	14.8	16.0	19.5	17.8	16.7	26.4	19.7	17.2	27.5	22.2	17.8	28.5	21.7	17.5	－
水素イオン濃度　(pH)	7.8	7.1	6.8	8.2	7.1	6.9	8.2	7.2	7.0	8.1	7.0	6.8	8.2	6.9	6.9	8.0	7.0	6.6	5.8～8.6
生物化学的酸素要求量(BOD)　(mg/L)	1.7	2.4	－	1.4	<1.0	－	<1.0	<1.0	－	1.0	2.6	－	<1.0	1.5	－	<1.0	1.1	－	25以下
化学的酸素要求量(COD)　(mg/L)	<1.0	3.4	－	<1.0	2.5	－	<1.0	3.1	－	<1.0	3.3	－	<1.0	3.5	－	<1.0	3.0	－	－
浮遊物質量(SS)　(mg/L)	<1.0	3.2	－	<1.0	<1.0	－	<1.0	<1.0	－	<1.0	10.0	－	<1.0	2.8	－	<1.0	<1.0	－	60以下
大腸菌群数　(個/cm3)	0	0	－	0	22	－	0	0	－	0	16	－	0	0	－	0	18	－	－
ケルダール窒素　(mg/L)	0.3	0.2	－	0.4	0.2	－	0.1	0.1	－	0.4	0.3	－	<0.1	0.4	－	0.3	0.8	－	－
亜硝酸性窒素　(mg/L)	<1.0	<0.1	－	<1.0	<0.1	－	<1.0	<0.1	－	<0.1	<0.1	－	<0.1	<0.1	－	<0.1	<0.1	－	－
硝酸性窒素　(mg/L)	2.9	0.5	－	0.4	0.4	－	0.4	0.2	－	1.0	<0.1	－	1.4	0.1	－	1.6	<0.1	－	－
アンモニア性窒素　(mg/L)	<1.0	<0.1	－	<1.0	<0.1	－	<1.0	<0.1	－	<0.1	<0.1	－	<0.1	0.2	－	<0.1	0.6	－	－
全窒素　(mg/L)	3.2	0.7	－	0.8	0.6	－	0.5	0.3	－	1.4	0.3	－	1.4	0.5	－	1.9	0.8	－	120以下
全燐　(mg/L)	1.7	<0.1	－	1.7	<0.1	－	1.6	<0.1	－	2.0	<0.1	－	1.6	<0.1	－	1.6	<0.1	－	16以下
ダイオキシン類　(pg-TEQ/L)	－	－	－	－	－	－	0.000083	0.087	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10以下

令和6年10月～令和7年3月

測定日	10月7日			11月11日			12月9日			1月20日			2月17日			3月10日			放流水計画水質
測定結果が得られた日	10月17日			11月20日			12月17日			1月29日			2月27日			3月19日			
項　目　＼　測定場所	放流水	観測井		放流水	観測井		放流水	観測井		放流水	観測井		放流水	観測井		放流水	観測井		
		下流	上流		下流	上流		下流	上流		下流	上流		下流	上流		下流	上流	
pH測定時水温(採水時)　(℃)	23.2	22.3	17.8	17.2	18.2	15.4	11.2	12.5	13.3	8.3	12.0	13.3	10.2	15.2	14.9	10.2	12.2	15.0	－
水素イオン濃度　(pH)	8.0	7.1	6.9	8.2	7.2	6.7	8.0	7.1	6.6	7.9	7.0	6.6	7.8	6.9	6.7	7.9	6.9	6.7	5.8～8.6
生物化学的酸素要求量(BOD)　(mg/L)	<1.0	1.2	－	<1.0	<1.0	－	<1.0	2.9	－	<1.0	1.4	－	1.1	3.6	－	<1.0	<0.1	－	25以下
化学的酸素要求量(COD)　(mg/L)	<1.0	3.4	－	<1.0	2.6	－	1.0	3.3	－	1.7	2.4	－	3.0	3.1	－	2.4	1.7	－	－
浮遊物質量(SS)　(mg/L)	<1.0	<1.0	－	<1.0	<1.0	－	<1.0	2.3	－	<1.0	2.8	－	<1.0	22	－	<1.0	<1.0	－	60以下
大腸菌群数　(個/cm3)	0	8	－	0	0	－	0	0	－	0	0	－	0	0	－	0	0	－	－
ケルダール窒素　(mg/L)	0.7	1.1	－	0.3	0.5	－	0.1	0.3	－	0.2	0.2	－	0.5	0.3	－	0.3	0.2	－	－
亜硝酸性窒素　(mg/L)	<0.1	<0.1	－	<0.1	<0.1	－	<0.1	<0.1	－	<0.1	<0.1	－	<0.1	<0.1	－	<0.1	<0.1	－	－
硝酸性窒素　(mg/L)	1.4	<0.1	－	1.3	<0.1	－	1.3	<0.1	－	3.4	0.6	－	3.6	0.5	－	3.0	3.0	－	－
アンモニア性窒素　(mg/L)	<0.1	0.6	－	<0.1	0.2	－	<0.1	0.1	－	<0.1	<0.1	－	<0.1	<0.1	－	<0.1	<0.1	－	－
全窒素　(mg/L)	2.1	1.1	－	1.6	0.5	－	1.4	0.3	－	3.6	0.8	－	4.1	0.8	－	3.3	3.2	－	120以下
全燐　(mg/L)	1.8	<0.1	－	3.2	<0.1	－	0.1	<0.1	－	2.4	<0.1	－	2.3	0.1	－	2.9	<0.1	－	16以下
ダイオキシン類　(pg-TEQ/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10以下

令和5年度飯能市一般廃棄物新最終処分場維持管理記録

1. 埋め立てた廃棄物の種類及び数量(t)

種　　類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
し尿処理残渣	0.34	0.30	－	0.43	0.33	0.24	0.17	0.31	0.32	－	0.30	－	2.74
薬剤処理したばいじん	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00
水処理施設砂礫	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2.08	－	2.08
焼却残渣	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00
覆土	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00

2. 堰堤、遮水工、調整池及び浸出液処理設備点検状況

点検した日	毎　日
異常の有無	無

3. 残余埋立容量

測定した日	平成26年2月
測定結果　(m^3)	71,316

4. 放流水、地下水等の水質検査結果

令和5年4月～令和5年9月

新最終処分場の放流水は、平成30年4月より、河川放流から公共下水道放流に切り替えています。

測定日	4月10日			5月15日			6月9日			7月10日			8月7日			9月11日			放流水計画水質
測定結果が得られた日	4月20日			5月23日			6月19日			7月19日			8月21日			9月22日			
項　目　＼　測定場所	放流水	観測井		放流水	観測井		放流水	観測井		放流水	観測井		放流水	観測井		放流水	観測井		
		下流	上流		下流	上流		下流	上流		下流	上流		下流	上流		下流	上流	
pH測定時水温(採水時)　(℃)	15.1	12.8	14.8	17.6	13.8	15.0	19.8	17.1	16.0	26.6	19.8	17.2	27.8	18.8	16.4	27.2	22.0	17.8	－
水素イオン濃度　(pH)	8.0	6.9	6.5	7.8	7.0	6.6	8.0	7.1	6.7	8.0	7.1	6.6	8.1	7.0	6.9	8.1	6.9	6.7	5.8～8.6
生物化学的酸素要求量(BOD)　(mg/L)	2.0	1.0	－	1.2	1.0	－	<1.0	2.3	－	1.3	1.2	－	1.9	2.4	－	<1.0	1.2	－	25以下
化学的酸素要求量(COD)　(mg/L)	<1.0	1.5	－	<1.0	1.7	－	<1.0	3.7	－	<1.0	3.3	－	<1.0	3.1	－	<1.0	2.0	－	－
浮遊物質量(SS)　(mg/L)	<1.0	1.1	－	<1.0	<1.0	－	<1.0	2.3	－	<1.0	2.8	－	<1.0	25	－	<1.0	3.6	－	60以下
大腸菌群数　(個/cm3)	0	0	－	0	0	－	0	14	－	0	38	－	0	0	－	0	58	－	－
ケルダール窒素　(mg/L)	0.2	0.1	－	0.1	0.2	－	0.1	0.2	－	0.1	0.5	－	0.2	0.2	－	0.4	0.3	－	－
亜硝酸性窒素　(mg/L)	<1.0	<0.1	－	<0.1	<0.1	－	<0.1	<0.1	－	<0.1	<0.1	－	<0.1	<0.1	－	<0.1	<0.1	－	－
硝酸性窒素　(mg/L)	1.9	1.0	－	0.8	0.5	－	0.8	0.4	－	0.8	<0.1	－	1.7	<0.1	－	1.4	1.3	－	－
アンモニア性窒素　(mg/L)	<1.0	<0.1	－	<0.1	<0.1	－	<0.1	<0.1	－	<0.1	0.2	－	<0.1	<0.1	－	<0.1	<0.1	－	－
全窒素　(mg/L)	2.1	1.1	－	0.9	0.7	－	0.9	0.6	－	0.9	0.5	－	1.9	0.2	－	1.8	1.6	－	120以下
全燐　(mg/L)	<0.1	<0.1	－	<0.1	<0.1	－	1.1	<0.1	－	1.2	<0.1	－	<0.1	<0.1	－	1.4	<0.1	－	16以下
ダイオキシン類　(pg-TEQ/L)	－	－	－	－	－	－	0.000015	0.11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10以下

令和5年10月～令和6年3月

測定日	10月16日			11月13日			12月11日			1月15日			2月19日			3月11日			放流水計画水質
測定結果が得られた日	10月25日			11月21日			12月21日			1月24日			2月27日			3月21日			
項　目　＼　測定場所	放流水	観測井		放流水	観測井		放流水	観測井		放流水	観測井		放流水	観測井		放流水	観測井		
		下流	上流		下流	上流		下流	上流		下流	上流		下流	上流		下流	上流	
pH測定時水温(採水時)　(℃)	19.5	20.5	17.2	15.5	18.0	14.0	12.8	15.0	14.6	8.3	15.3	14.8	12.0	16.5	12.5	10.0	10.7	14.2	－
水素イオン濃度　(pH)	7.9	6.9	6.7	8.0	7.0	6.7	7.8	7.0	6.7	7.8	7.0	7.1	8.4	7.0	6.7	7.9	7.1	6.7	5.8～8.6
生物化学的酸素要求量(BOD)　(mg/L)	<1.0	1.5	－	1.3	2.0	－	<1.0	1.0	－	<1.0	<1.0	－	<1.0	<1.0	－	<1.0	<1.0	－	25以下
化学的酸素要求量(COD)　(mg/L)	<1.0	3.9	－	<1.0	2.8	－	<1.0	3.4	－	<1.0	2.9	－	<1.0	1.5	－	<1.0	1.9	－	－
浮遊物質量(SS)　(mg/L)	<1.0	28	－	<1.0	37	－	<1.0	66	－	<1.0	64	－	<1.0	12	－	<1.0	<1.0	－	60以下
大腸菌群数　(個/cm3)	0	33	－	0	62	－	0	24	－	0	42	－	0	0	－	0	0	－	－
ケルダール窒素　(mg/L)	0.2	0.2	－	0.2	0.3	－	0.3	0.4	－	0.5	0.4	－	0.3	0.2	－	0.3	0.1	－	－
亜硝酸性窒素　(mg/L)	<0.1	<0.1	－	<0.1	<0.1	－	<0.1	<0.1	－	<0.1	<0.1	－	<0.1	<0.1	－	<0.1	<0.1	－	－
硝酸性窒素　(mg/L)	0.9	0.7	－	0.4	0.3	－	1.8	0.3	－	3.3	<0.1	－	1.2	1.2	－	2.3	0.5	－	－
アンモニア性窒素　(mg/L)	<0.1	<0.1	－	<0.1	<0.1	－	<0.1	<0.1	－	<0.1	<0.1	－	<0.1	<0.1	－	<0.1	<0.1	－	－
全窒素　(mg/L)	1.1	0.9	－	0.6	0.6	－	2.1	0.7	－	3.8	0.4	－	1.5	1.4	－	2.6	0.6	－	120以下
全燐　(mg/L)	0.1	<0.1	－	<0.1	<0.1	－	<0.1	<0.1	－	<0.1	<0.1	－	<0.1	<0.1	－	<0.1	<1	－	16以下
ダイオキシン類　(pg-TEQ/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10以下