

飯能市立飯能第一小学校除湿・温度保持設備及び温度保持設備工事

図 面 リ ス ト															
意 匠				構 造				電 気				換 気			
番	図 面 名 称	縮 尺	備 考	番	図 面 名 称	縮 尺	備 考	番	図 面 名 称	縮 尺	備 考	番	図 面 名 称	縮 尺	備 考
1	特記仕様書（１）	——	○ △	1	北棟：機械室 構造設計条件・特記仕様書	——	△	1	特記仕様書	——	○ △	1	特記仕様書（１）	——	○ △
2	特記仕様書（２）	——	○ △	2	北棟：機械室 配筋基準共通事項（１）	——	△	2	案内図・配置図	S=1:600	○ △	2	特記仕様書（２）	——	○ △
3	案内図・配置図	S=1:600	○ △	3	北棟：機械室 配筋基準共通事項（２）	——	△	3	南棟：１階・２階電気設備図	S=1:200	○ △	3	案内図・配置図	S=1:600	○ △
4	南棟：１階・２階平面図	S=1:200	○	4	北棟：機械室 梁伏図・軸組図	S=1:100	△	4	北棟：１階・２階電気設備図	S=1:200	△	4	南棟：機器表・１階平面図	S=1:200	○
5	南棟：３階平面図	S=1:200	○	5	北棟：機械室 大梁・小梁・基礎梁・柱断面	S=1:30	△	5	北棟：３階・屋階電気設備図	S=1:200	△	5	南棟：ボイラー室・既設機械室詳細図	S=1:50	○
6	南棟：ボイラー室 平面図・立面図	S=1:50	○	6	北棟：機械室 スラブ断面表	——	△	6	北棟：機械室詳細図・照明器具姿図	S=1:50	△	6	南棟：自動制御設備図	S=1:200	○
7	南棟：ボイラー室 矩計図	S=1:20	○	7	北棟：機械室 壁断面表	——	△	7	盤結線図	——	○ △	7	北棟：機器表	——	△
8	北棟：１階・２階平面図	S=1:200	△	8	北棟：機械室 ２通り鉄筋詳細図・基礎断面表	S=1:30 1:40	△	8	南棟：１階・２階連動制御設備図	S=1:200	△	8	北棟：１・２階平面図（西）（ダクト設備）	S=1:100	△
9	北棟：３階・屋階平面図	S=1:200	△	9	南棟：ボイラー室 構造図	S=1:30 1:50	○	9	北棟：１階・２階連動制御設備図	S=1:200	△	9	北棟：１・２階平面図（東）（ダクト設備）	S=1:100	△
10	北棟：矩計図・展開図・詳細図	S=1:10 1:30	△					10	北棟：３階・屋階連動制御設備図	S=1:200	△	10	北棟：３・屋階平面図（西）（ダクト設備）	S=1:100	△
11	北棟：１階・２階天井伏図	S=1:200	△									11	北棟：３・屋階平面図（東）（ダクト設備）	S=1:100	△
12	北棟：３階・屋階天井伏図	S=1:200	△									12	北棟：屋外配管図	S=1:100	△
13	北棟：機械室 設計概要・平面図	S=1:50	△									13	北棟：機械室平面詳細図（ダクト設備）	S=1:50	△
14	北棟：機械室 立面図・断面図	S=1:50	△									14	北棟：機械室断面詳細図（ダクト設備）	S=1:50	△
15	北棟：機械室 矩計図	S=1:30	△									15	北棟：機械室平面詳細図（配管設備）	S=1:50	△
16	シムスター 詳細図	S=1:30	△									16	北棟：自動制御設備システム図	——	△
												17	北棟：自動制御設備平面図	S=1:100	△
												18	北棟：１～３階既存ダクト撤去図	S=1:200	△
			(12)				(8)				(10)				(15)

平成 6 年度 ： 飯能市立飯能第一小学校温度保持設備工事 備考欄○印の図面 計14枚(図面12枚)

平成 7 年度 ： 飯能市立飯能第一小学校除湿・温度保持設備工事 備考欄△印の図面 計46枚(図面12枚)

飯能市立飯能第一小学校除湿・温度保持設備工事

図面名称	図 面 リ ス ト				設計番号	
縮 尺	——				日 付	

一級建築士事務所（株）ゴトー建築事務所