

飯能市立飯能第一小学校除湿・温度保持設備及び温度保持設備工事

図 面 リ ス ト															
意 匠				構 造				電 気				換 気			
番	図 面 名 称	縮 尺	備 考	番	図 面 名 称	縮 尺	備 考	番	図 面 名 称	縮 尺	備 考	番	図 面 名 称	縮 尺	備 考
1	特記仕様書（１）	——	○	1	北棟：機械室 構造設計条件・特記仕様書	——		1	特記仕様書	——	○	1	特記仕様書（１）	——	○
2	特記仕様書（２）	——	○	2	北棟：機械室 配筋基準共通事項（１）	——		2	案内図・配置図	S=1:600	○	2	特記仕様書（２）	——	○
3	案内図・配置図	S=1:600	○	3	北棟：機械室 配筋基準共通事項（２）	——		3	南棟：１階・２階電気設備図	S=1:200	○	3	案内図・配置図	S=1:600	○
4	南棟：１階・２階平面図	S=1:200	○	4	北棟：機械室 梁伏図・軸組図	S=1:100		4	北棟：１階・２階電気設備図	S=1:200		4	南棟：機器表・１階平面図	S=1:200	○
5	南棟：３階平面図	S=1:200	○	5	北棟：機械室 大梁、小梁、基礎梁、柱断面	S=1:30		5	北棟：３階・屋階電気設備図	S=1:200		5	南棟：ボイラー室・既設機械室詳細図	S=1:50	○
6	南棟：ボイラー室 平面図・立面図	S=1:50	○	6	北棟：機械室 スラブ断面表	——		6	北棟：機械室詳細図・照明器具姿図	S=1:50		6	南棟：自動制御設備図	S=1:200	○
7	南棟：ボイラー室 矩計図	S=1:20	○	7	北棟：機械室 壁断面表	——		7	整結線図	——	○	7	北棟：機器表	——	
8	北棟：１階・２階平面図	S=1:200		8	北棟：機械室 ２通り鉄筋詳細図・基礎断面表	S=1:30 1:40		8	南棟：１階・２階煙連動制御設備図	S=1:200		8	北棟：１・２階平面図（西）（ダクト設備）	S=1:100	
9	北棟：３階・屋階平面図	S=1:200		9	南棟：ボイラー室 構造図	S=1:30 1:50	○	9	北棟：１階・２階煙連動制御設備図	S=1:200		9	北棟：１・２階平面図（東）（ダクト設備）	S=1:100	
10	北棟：矩計図・展開図・詳細図	S=1:10 1:30						10	北棟：３階・屋階煙連動制御設備図	S=1:200		10	北棟：３・屋階平面図（西）（ダクト設備）	S=1:100	
11	北棟：１階・２階天井伏図	S=1:200										11	北棟：３・屋階平面図（東）（ダクト設備）	S=1:100	
12	北棟：３階・屋階天井伏図	S=1:200										12	北棟：屋外配管図	S=1:100	
13	北棟：機械室 設計概要・平面図	S=1:50										13	北棟：機械室平面詳細図（ダクト設備）	S=1:50	
14	北棟：機械室 立面図・断面図	S=1:50										14	北棟：機械室断面詳細図（ダクト設備）	S=1:50	
15	北棟：機械室 矩計図	S=1:30										15	北棟：機械室平面詳細図（配管設備）	S=1:50	
												16	北棟：自動制御設備システム図	——	
												17	北棟：自動制御設備平面図	S=1:100	
												18	北棟：１～３階既存ダクト撤去図	S=1:200	

平成 6 年度：飯能市立飯能第一小学校温度保持設備工事 備考欄〇印の図面 計 19 枚(図面以外)

飯能市立飯能第一小学校除湿・温度保持設備工事

図面名称	図面リスト				設計番号	
縮尺	—				日付	

一級建築士事務所 (株) ゴトー建築事務所